


地下水源 水權狀

242460



亞洲大學申請水權登記依水利法第37條規定查核尚無不合應准發給水權狀以資證明

水權狀號數 第 B 1 0 6 0 0 1 6 號
申請日期 民國 110 年 12 月 24 日
水權人姓名 亞洲大學
核准水權年限 自民國 111 年 3 月 1 日起至民國 116 年 2 月 28 日止
用水標的 其他用途
引用水源 地下水一般水源
用水範圍 臺中市霧峰區新厝段0868-0000地號

使用辦法 機械動力抽汲地下水，設水管徑355.6公厘鋼管水井一座及出水管徑152.4公厘 40匹馬力沉水式電動抽水機1台
引水地點 臺中市霧峰區新厝段0868-0000地號
退水地點

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量 (每秒立方公尺)	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
每日用水時間(小時)	10	10	10	10	10	10

月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量 (每秒立方公尺)	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036	0.036
每日用水時間(小時)	10	10	10	10	10	10

水頭高度(水力用) 公尺 水井深度(地下水用) 120 公尺
登記主管機關 臺中市政府
其他應行記載事項
1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於115年11月29日至116年1月29日之間，依法申請水權展限登記。
2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。
3、經核符規定，擬予公告。

局長 范世億

上給 亞洲大學 收執
中華民國 111 年 3 月 10 日

10741477

地下水使用抄表紀錄

核准用水期間 114 年逐月自來水用水量紀錄表

單位：立方公尺

月份	項目	年別
		114年
1月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	177637.8
2月	引(抽)水日數(日)	28日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	178163.5
3月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	179907.4
4月	引(抽)水日數(日)	30日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	181586.5
5月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	183167.4
6月	引(抽)水日數(日)	30日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	184842.5
7月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	
8月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	187503.7
9月	引(抽)水日數(日)	30日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	189835.7
10月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	193200.5
11月	引(抽)水日數(日)	30日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	194226.0
12月	引(抽)水日數(日)	31日
	平均引水量(C·M·S)	
	實際用水量(m ³)	196476.8

備註：

- 申請水權之展限登記或逾限申請展限登記按新水權案處理、移轉登記、變更登記、消滅登記或有繼續使用之必要而重新申請臨時用水登記者適用。
- 申請水權取得登記或臨時用水(第1次)登記者免填。

單位主管：

承辦單位：

填表人：