

亞 洲 大 學

緊急沖淋設備（每月）定期檢查表

設置場所			設備編號			檢查日期	年 月 日	
項次	檢查項目	檢查基準		檢查方法	結果	改善措施內容		改善追蹤
一	設置場所	周圍1.5公尺內設通道無障礙物，地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）		檢點				
二	機體	無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形		檢點				
		各功能正常、無漏水		檢點				
三	水管	主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形		檢點				
		控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞		測試				
四	水源	確認水壓、水溫均適當		操作				
		確認水質無污濁情形		操作				
五	排水管	保持順暢		測試				
六	標示或指示	保持鮮明易見		檢點				
說明	1. 依「勞工安全衛生設施規則」規定辦理，並作記錄，保存三年。 2. 檢查結果:正常√，異常×							

檢查人員：